一般飲料水水質調査結果（平成30～令和4年度）

単位：ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ

調査項目（30項目）	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	水質基準値 ： 地下水環境基準値 又は水道法に基づく水質基準値	
	A	C	D	E	A		
一般細菌	0	0	120	0	0	（水道法基準値）	100個／ﾐﾘﾘｯﾄﾙ以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	（　〃　）	検出されないこと
水銀及びその化合物	0.00005以下	0.00005以下	0.00005以下	0.00005以下	0.00005以下	（地下水環境基準値）	0.0005ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
セレン及びその化合物	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
鉛及びその化合物	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ヒ素及びその化合物	0.001以下	0.001以下	0.003	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
六価クロム化合物	0.005以下	0.005以下	0.002以下	0.005以下	0.005以下	（　〃　）	0.02ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
シアン化合物及び塩化シアン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	検出されないこと
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	1.2	0.2	0.6	0.88	（　〃　）	10ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ふっ素及びその化合物	0.08以下	0.08以下	0.08以下	0.08以下	0.08以下	（　〃　）	0.8ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
四塩化炭素	0.0002以下	0.0002以下	0.0002以下	0.0002以下	0.0002以下	（　〃　）	0.002ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ジクロロメタン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.02ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
テトラクロロエチレン	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
トリクロロエチレン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ベンゼン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.01ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
クロロホルム	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（水道法基準値）	0.06ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ジブロモクロロメタン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
総トリハロメタン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ブロモジクロロメタン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.03ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
ブロモホルム	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.09ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
カドミウム	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	0.0003以下	（地下水環境基準値）	0.003ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,2-ジクロロエタン	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	（　〃　）	0.004ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,1-ジクロロエチレン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,2-ジクロロエチレン(ｼｽ＋ﾄﾗﾝｽ)	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.04ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
チウラム	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	（　〃　）	0.006ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
シマジン	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	（　〃　）	0.003ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
チオベンカルブ	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	0.02ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,3-ジクロロプロペン	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	0.0001以下	（　〃　）	0.002ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	（　〃　）	1ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	0.0005以下	（　〃　）	0.006ﾐﾘｸﾞﾗﾑ／ﾘｯﾄﾙ以下

※令和２年度の調査において、一般細菌の基準が超過していたため、飲用を避けるよう注意喚起し経過観察とした。