ボーリング柱状図

調　査　名　令和4年度-委第44号 野洲市民病院整備地質調査業務委託

事業・工事名　№4

ボーリングNo

シートNo

ボーリング名	No.4	調査位置	滋賀県野洲市冨波甲			北緯	35° 5' 21.1"
発注機関	市立野洲病院新病院整備課			調査期間	令和 5年 4月 27日 ～ 5年 5月 日	東経	136° 1' 45.4"
調査業者名	株式会社西日本技術コンサルタント 電話（0748-88-2496）	主任技師	村田　淳	現場代理人		コア鑑定者	ボーリング責任者	三浦　正和
孔口標高	100.12m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 水平 90° 0°	使用機種
総掘進長	31.35m	試錐機	DO-D	ハンマー落下用具	半自動落下装置		
		エンジン	TF90V-E	ポンプ	BG-3B		

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
0	99.32	0.80	0.80		シルト質砂礫	茶灰			
1					礫混じり砂質シルト	灰			
2	97.42	1.90	2.70						
3									
4									
5					シルト	灰			
6									
7									
8	92.12	5.30	8.00						
9	91.12	1.00	9.00		腐植土	暗茶灰			
10	89.32	1.80	10.80		シルト質砂	灰			
11					シルト	灰			
12	87.97	1.35	12.15						
13	87.52	0.45	12.60		砂	灰			
14					砂礫	灰			13m--16m
15									
16	83.77	3.75	16.35						
17	83.12	0.65	17.00		砂	灰灰			
18	81.32	1.80	18.80		礫混じり砂	灰灰			
19	80.32	1.00	19.80		シルト質砂	灰			
20	79.32	1.00	20.80		シルト	灰			
21					砂	灰			
22	77.22	2.10	22.90						
23					砂礫	灰			23m--・m
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31	68.77	8.45	31.35						

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.00	4	3	3	10/30	
1.45					
2.00	1	1	2	4/30	
2.45					
3.00	2	2	2	6/30	
3.45					
4.00	1	2	1	4/30	
4.45					
5.00	2	1	2	5/30	
5.45					
6.00	1	1	2	4/30	
6.45					
7.00	1	2	1	4/30	
7.45					
8.00	1	1	2	4/30	
8.45					
9.00	2	2	2	6/30	
9.45					
10.00	2	2	3	7/30	
10.45					
11.00	1	2	1	4/30	
11.45					
12.00	4	3	6	13/30	
12.45					
13.00	17	18	18	53/30	
13.45					
14.00	19	19	16	54/30	
14.45					
15.00	12	12	12	36/30	
15.45					
16.00	13	7	3	23/30	
16.45					
17.00	9	8	8	25/30	
17.45					
18.00	2	2	3	7/30	
18.45					
19.00	5	4	4	13/30	
19.45					
20.00	2	3	2	7/30	
20.45					
21.00	4	5	6	15/30	
21.45					
22.00	7	5	7	19/30	
22.45					
23.00	17	17	23	57/30	
23.45					
24.00	12	11	11	34/30	
24.45					
25.00	15	15	15	45/30	
25.45					
26.00	20	16	18	54/30	
26.45					
27.00	20	20	18	58/30	
27.45					
28.00	35	25/7		60/17	
28.17					
29.00	31	29/9		60/19	
29.19					
30.00	22	21	17/7	60/27	
30.42					
31.00	18	19	23	60/30	
31.35					

N値　30

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法
9.15	P-9	
9.45		
16.35	P-16	
16.45		
18.35	P-18	
18.45		
19.35	P-19	
19.45		
21.35	P-21	
21.45		

室内試験 ～

掘進月日