

資料9 電気・機械要求性能表

施設名	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	呼出	給水	給湯	空調		備考
		照度 (Lx)	一般	LAN設備		外線	内線							冷房	暖房	
	①温水プール															
	25mプール	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	
	子ども用プール	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	○	○	
	プールサイド	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	○	○	○	—	○	○	
	採暖室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	
	器具庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	手洗い設置
	便所	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	救護室	300以上	適宜	○	—	—	○	—	○	○	○	○	—	○	○	手洗い設置
	監視室	300以上	適宜	○	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	
	観覧スペース	300以上	適宜	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	
	②温浴施設															
	浴室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	手洗い設置
	便所	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	③特産物販売施設															
	農産物等小売・物販施設	300以上	適宜	○	—	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	④管理諸室等															
	事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン
	管理用休憩室	300以上	適宜	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	
	便所	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	
	機械室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	⑤共用部等															
	エントランスホール	300以上	適宜	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	
	談話室	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	○	—	—	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	便所	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	多目的便所	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	手洗い、スロップシンク設置
	⑥外構等															
	駐車場	10以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	
	駐輪場	10以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	