野洲市資料提供

提供年月日	令和元年5月15日
担当部課	都市建設部 住宅課
担当者	井狩・大橋
連絡先電話番号	077-587-6322

【美和コーポ】行政代執行までのスケジュール

				所有者8名	日数	新たに住所地が判明した所有者1名			日数
空家特措法	指導・助言	☑	通知	平成30年9月28日		☑	通知	平成31年3月18日	
	法第14条第1項	☑	期限	平成30年11月19日	53	☑	期限	平成31年4月17日	30
	勧告	☑	通知	平成30年12月12日		☑	通知	平成31年4月18日	
	法第14条第2項	☑	期限	平成31年2月28日	79		期限	令和元年5月17日	30
	意見提出・意見聴取	☑	通知	平成31年3月1日			通知	令和元年5月20日	
	法第14条第4～8項	☑	期限	平成31年3月15日	15		期限	令和元年6月5日	15
	命令	☑	通知	平成31年3月18日			通知	令和元年6月6日	
	法第14条第3項	☑	期限	令和元年5月7日	50		期限	令和元年7月8日	32
					197				107
代執行法	戒告書		通知	令和元年7月中旬			通知	令和元年7月中旬	
	法第3条1項		期限	令和元年9月下旬			期限	令和元年9月下旬	
	代執行令書		通知	令和元年10月上旬			通知	令和元年10月上旬	
	法第3条2項		始期	令和元年11月中旬			始期	令和元年11月中旬	
			終期	令和2年3月末			終期	令和2年3月末	

特定空家の名称　美和コーポB棟
所　在　地　野洲市野洲字外開1399番7
構　　造　鉄骨造陸屋根3階建
そ　の　他　当初通知を送っていた者以外に新たに1名住所地が判明したため、送付時期がずれている。

美和コーポ　　様

ご依頼のありました気中石綿濃度の分析結果を
下記の通り報告いたします。

発行日　　平成31年5月9日

計量証明事業登録（滋賀県）濃度 第31号
計量証明事業登録（滋賀県）音圧 第13号
計量証明事業登録（滋賀県）振動 第10号
建築物飲料水水質検査業（滋賀県）水第1号
作業環境測定機関登録（滋賀県）25-[redacted]

株式会社　テクノサイエンス
環境分析室　[redacted]
〒524-0102 滋賀県守山市水保町2477番地
TEL（077）584－3003（代表）
FAX（077）584－3006

分析結果一覧表

業務名　：　美和コーポ大気中アスベスト測定

測定日　：　平成31年4月13日

測　定　点	石綿濃度（f/l）	参考基準（※）
[redacted]邸前	<0.30	10f/l
[redacted]邸前	<0.30	

※大気汚染防止法に定められたアスベストを取り扱う工場等の敷地境界線における
規制基準（10f/l）

成績書No.　19040004-001
発行日　平成31年5月9日

計量証明事業登録（滋賀県）濃度 第31号
計量証明事業登録（滋賀県）音圧 第13号
計量証明事業登録（滋賀県）振動 第10号
建築物飲料水水質検査業（滋賀県）第[redacted]号
作業環境測定機関登録（滋賀県）第[redacted]号
株式会社　テクノサイエンス
環境分析室　[redacted]
〒524-0102 滋賀県守山市水保町2477番地
TEL（077）584－3003（代表）
FAX（077）584－3006

美和コーポ　様

ご依頼のありました気中石綿濃度の分析結果を
下記の通り報告いたします。

分析結果報告書

業務名：美和コーポ大気中アスベスト測定

測定箇所：[redacted]邸前

測定条件

測定月日	平成31年4月13日	測定時間	9:38～13:38
天候	晴	気温(℃)	13.2
風向	―	湿度(%)	71%
風速(m/s)	静穏	吸引空気量(ﾘｯﾄﾙ)	2400ﾘｯﾄﾙ(10ﾘｯﾄﾙ/min×240min)
ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ直径	47mm	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ方法	ｱｾﾄﾝｰﾝﾘｱｾﾁﾝ法
顕微鏡視野面積	0.00071	計数視野数	50

測定結果

測定箇所	単位	石綿濃度(f/l)	参考基準(※)
[redacted]邸前	f/l	0.30未満	10f/l

備考　測定分析方法「石綿に係る特定粉塵の濃度測定方法」
平成元年12月27日　環境庁告示第93号準拠
測定機器　エアーサンプラー：SIBATA SIP-32L
位相差顕微鏡　：OLYMPUS BX51
※ 大気汚染防止法に定められたアスベストを取り扱う工場等の敷地境界線における規制基準(10f/l)

成績書No.　19040004-002
発行日　平成31年5月9日

計量証明事業登録（滋賀県）濃度 第31号
計量証明事業登録（滋賀県）音圧 第13号
計量証明事業登録（滋賀県）振動 第10号
建築物飲料水水質検査業（滋賀県8水第1号
作業環境測定機関登録（滋賀県）[redacted]

株式会社　テクノサイエンス
環境分析室　[redacted]
〒524-0102　滋賀県守山市水保町2477番地
TEL（077）584－3003（代表）
FAX（077）584－3006

美和コーポ　様

ご依頼のありました気中石綿濃度の分析結果を
下記の通り報告いたします。

分析結果報告書

業務名：美和コーポ大気中アスベスト測定

測定箇所：[redacted]邸前

測定条件

測定月日	平成31年4月13日	測定時間	9:42～13:42
天候	晴	気温(℃)	13.4
風向	北	湿度(%)	69
風速(m/s)	0.5～1.0	吸引空気量(ﾘｯﾄﾙ)	2400ﾘｯﾄﾙ(10ﾘｯﾄﾙ/min×240min)
ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ直径	47mm	ﾏｳﾝﾃｨﾝｸﾞ方法	ｱｾﾄﾝｰﾝﾘｱｾﾁﾝ法
顕微鏡視野面積	0.00071	計数視野数	50

測定結果

測定箇所	単位	石綿濃度(f/l)	参考基準(※)
[redacted]邸前	f/l	0.30未満	10f/l

備考　測定分析方法「石綿に係る特定粉塵の濃度測定方法」
平成元年12月27日　環境庁告示第93号準拠
測定機器　エアーサンプラー：SIBATA SIP-32L
位相差顕微鏡　：OLYMPUS BX51
※ 大気汚染防止法に定められたアスベストを取り扱う工場等の敷地境界線における規制基準(10f/l)

美和コーポ

アスベスト大気中測定



平成31年4月13日

[redacted]邸前(近景)

平成31年4月13日

[redacted]邸前(遠景)



平成31年4月13日

[redacted]邸前(近景)

美和コーポ

アスベスト大気中測定



平成31年4月13日

[redacted]邸前（遠景）