令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　南桜1

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	
採水時間		10:51	10:44	10:52	10:31	10:53	10:26	10:22	12:44	10:35	14:24	10:42	14:08	
気温	℃	21.9	21.7	25.0	32.2	34.1	31.6	26.8	15.9	11.3	14.4	6.9	9.3	
水温	℃	16.1	15.3	16.5	17.4	19.2	21.6	21.4	20.8	19.4	18.4	18.4	17.3	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.6			1.8			0.80			0.76		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L		0.24			0.21			0.20			0.19		≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.03					≦1.0
四塩化炭素	mg/L								<0.0002					≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								<0.01					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		20			22			22			25		≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								38					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								65					≦300
蒸発残留物	mg/L								160					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.5					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								53					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000006					≦0.0005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法）	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　南桜2

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	
採水時間		10:56	10:50	10:58	10:36	11:02	10:32	10:27	12:53	10:24	14:29	10:47	14:15	
気温	℃	21.2	21.9	27.5	33.5	34.1	32.9	26.9	17.2	12.3	15.3	9.2	10.2	
水温	℃	15.8	15.3	15.7	16.3	17.9	18.7	19.2	19.4	18.6	18.3	17.7	16.9	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		4.4			2.2			1.1			1.1		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L		0.21			0.20			0.23			0.23		≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.03					≦1.0
四塩化炭素	mg/L								<0.0002					≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								<0.01					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		22			22			24			23		≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								39					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								66					≦300
蒸発残留物	mg/L								180					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.4					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								41					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000009					≦0.00005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　南桜4

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	
採水時間		11:00	10:55	11:05	10:43	11:09	10:38	10:34	13:02	10:29	14:34	10:52	14:22	
気温	℃	21.9	21.4	26.8	30.5	34.1	30.1	28.1	14.7	11.6	14.1	10.1	11.2	
水温	℃	16.4	16.4	16.7	17.2	18.2	17.4	17.8	17.3	17.0	15.9	16.8	16.1	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.71			0.59			0.49			0.51		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.09			0.10			0.10		≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.02					≦1.0
四塩化炭素	mg/L								<0.0002					≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								0.02					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								0.03					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L		24			24			24			28		≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								0.002					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								37					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								53					≦300
蒸発残留物	mg/L								160					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.7					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								20					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000007					≦0.0005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法）	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　三上5

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	
採水時間		09:53	10:10	10:15	10:02	10:12	09:58	09:53	10:29	09:53	13:56	10:06	13:42	
気温	℃	18.6	19.3	25.3	29.4	32.8	28.7	24.7	15.2	9.6	12.1	6.5	10.6	
水温	℃	17.3	17.3	17.4	17.6	18.2	18.1	17.6	17.2	16.7	17.2	17.0	16.9	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.1			1.2			1.2			1.2		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L		0.15			0.13			0.14			0.14		≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			0.01			<0.01		≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L								16					≦200
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001			0.001			0.001			0.001		≦0.05
塩化物イオン	mg/L								21					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								68					≦300
蒸発残留物	mg/L								160					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.6					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞナイｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								41					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L								0.000009					≦0.0005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法)	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　比江1

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
採水時間		09:39	09:57	09:40	09:48	09:51	09:42	09:41	10:02	09:40	13:41	09:49	13:29	
気温	℃	17.2	19.1	25.1	29.9	33.3	31.0	25.8	15.4	8.8	11.0	6.3	10.8	
水温	℃	18.9	17.1	17.1	17.1	18.1	17.7	18.1	18.2	18.3	18.1	18.0	17.8	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.4			2.0			1.4			1.4		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L								0.09					≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.02					≦1.0
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								<0.01					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L								13					≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								17					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								89					≦300
蒸発残留物	mg/L								160					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.4					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								77					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000017					≦0.00005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法）	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　比江3

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
採水時間		09:33	09:53	09:38	09:46	09:55	09:40	09:37	09:58	09:38	13:38	09:45	13:26	
気温	℃	16.6	19.1	25.1	29.9	33.3	31.0	25.8	15.4	8.8	11.0	6.3	10.8	
水温	℃	18.9	17.0	17.1	17.1	18.5	17.1	17.2	17.1	17.1	17.0	17.2	17.0	
一般細菌	個/mL								1					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.5			1.7			1.6			1.6		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L								<0.08					≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.02					≦1.0
四塩化炭素	mg/L		0.0003			0.0003			0.0002			0.0003		≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								<0.01					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L								15					≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								21					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								79					≦300
蒸発残留物	mg/L								170					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.5					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								50					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000015					≦0.00005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法）	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

令和7年度　野洲市水道水水質検査業務

原水　比江4

項目／単位		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採水日		R7.4.21	R7.5.12	R7.6.9	R7.7.14	R7.8.4	R7.9.8	R7.10.6	R7.11.10	R7.12.8	R8.1.19	R8.2.12	R8.3.9	
天候	ー	晴	曇	曇	曇時々晴	曇	晴時々曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
採水時間		09:36	09:49	09:35	09:43	09:48	09:38	09:34	09:54	09:35	13:35	09:41	13:23	
気温	℃	16.9	19.1	25.1	29.9	33.3	31.0	25.8	15.4	8.8	11.0	6.3	10.8	
水温	℃	18.9	16.8	17.1	17.1	17.8	17.1	17.1	16.6	16.4	16.7	16.6	16.8	
一般細菌	個/mL								0					≦100
大腸菌									不検出					検出サレナイコト
カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003					≦0.003
水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005					≦0.0005
セレン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
鉛及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.01
六価クロム化合物	mg/L								<0.002					≦0.02
亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004					≦0.04
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001					≦0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.4			1.5			1.4			1.4		≦10
フッ素及びその化合物	mg/L								0.09					≦0.8
ホウ素及びその化合物	mg/L								0.02					≦1.0
四塩化炭素	mg/L		0.0003			0.0003			0.0003			0.0003		≦0.002
1,4-ジオキサン	mg/L								<0.005					≦0.05
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L								<0.001					≦0.04
ジクロロメタン	mg/L								<0.001					≦0.02
テトラクロロエチレン	mg/L								<0.0005					≦0.01
トリクロロエチレン	mg/L								<0.001					≦0.01
ベンゼン	mg/L								<0.001					≦0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02					≦0.2
鉄及びその化合物	mg/L								<0.01					≦0.3
銅及びその化合物	mg/L								<0.01					≦1.0
ナトリウム及びその化合物	mg/L								14					≦200
マンガン及びその化合物	mg/L								<0.001					≦0.05
塩化物イオン	mg/L								19					≦200
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L								73					≦300
蒸発残留物	mg/L								160					≦500
陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02					≦0.2
非イオン界面活性剤	mg/L								<0.002					≦0.02
フェノール類	mg/L								<0.0005					≦0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量）	mg/L								<0.3					≦3
pH値									6.7					5.8～8.6
臭気									異常を認めず					異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
色度	度								<1					≦5
濁度	度								<0.1					≦2
ジェオスミン	mg/L					<0.000001								≦0.00001
2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001								≦0.00001
ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002					≦0.002 暫定
1,2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004					≦0.004
トルエン	mg/L								<0.02					≦0.4
遊離炭酸	mg/L								42					≦20
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002					≦0.02
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	mg/L								0.000014					≦0.00005
1,1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01					≦0.1
大腸菌(最確数法）	MPN/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/10mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	