

水質検査結果(原水・令和8年5月実施)

	項目	水質基準	原水						
			南桜1号井	南桜2号井	南桜4号井	三上5号井	比江1号井	比江3号井	比江4号井
1	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.6 mg/L	5.0 mg/L	0.59 mg/L	1.1 mg/L	1.9 mg/L	1.6 mg/L	1.3 mg/L
2	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.21 mg/L	0.20 mg/L	0.10 mg/L	0.14 mg/L			
3	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0003 mg/L	0.0003 mg/L
4	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.01 mg/L未満			
5	ナトリウム及びその化合物(Na)	200mg/L以下	25 mg/L	16 mg/L	24 mg/L				
6	マンガン及びその化合物(Mn)	0.05mg/L以下				0.001 mg/L			
7	ジェオスミン	0.00001mg/L以下							
8	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							