水質検査結果（令和7年度11月実施）

	項目	水質基準	原水						
			南桜1号井	南桜2号井	南桜4号井	三上5号井	比江1号井	比江3号井	比江4号井
1	一般細菌	100個/mL以下	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	0 個/mL	1 個/mL	0 個/mL
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物（Cd）	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満	0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物（T-Hg）	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物（Se）	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物（Pb）	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物（Cr6+）	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.80 mg/L	1.1 mg/L	0.49 mg/L	1.2 mg/L	1.4 mg/L	1.6 mg/L	1.4 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.20 mg/L	0.23 mg/L	0.10 mg/L	0.14 mg/L	0.09 mg/L	0.08 mg/L未満	0.09 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.03 mg/L	0.03 mg/L	0.02 mg/L	0.01 mg/L未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L	0.02 mg/L
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L未満	0.0002 mg/L	0.0003 mg/L
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満	0.005 mg/L未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
21	亜鉛及びその化合物（Zn）	1mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.02 mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
22	アルミニウム及びその化合物(Al)	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.03 mg/L	0.01 mg/L	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
24	銅及びその化合物（Cu）	1mg/L以下	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満	0.01 mg/L未満
25	ナトリウム及びその化合物(Na)	200mg/L以下	22 mg/L	24 mg/L	24 mg/L	16 mg/L	13 mg/L	15 mg/L	14 mg/L
26	マンガン及びその化合物（Mn）	0.05mg/L以下	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.002 mg/L	0.001 mg/L	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満	0.001 mg/L未満
27	塩化物イオン	200mg/L以下	38 mg/L	39 mg/L	37 mg/L	21 mg/L	17 mg/L	21 mg/L	19 mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	65 mg/L	66 mg/L	53 mg/L	68 mg/L	89 mg/L	79 mg/L	73 mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L以下	160 mg/L	180 mg/L	160 mg/L	160 mg/L	160 mg/L	170 mg/L	160 mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満	0.02 mg/L未満
31	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満	0.002 mg/L未満
32	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満	0.0005 mg/L未満
33	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満
34	pH値	5.8以上8.6以下	6.5（20.2℃）	6.4（19.2℃）	6.7（18.7℃）	6.6（18.7℃）	6.4（19.2℃）	6.5（18.5℃）	6.7（18.9℃）
35	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
36	色度	5度以下	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満	1 度未満
37	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満