

市立学校の耐震化の状況・学校別一覧

<用語の解説>

- 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造を、「CB」とあるのはコンクリートブロック造をいいます。
- 「区分」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものをいいます。
- (1)「新基準」との表示のあるものは、耐震性がありますので、「区分」欄から右の各欄は、すべて「—」となっています。
(2)「旧基準」との表示のあるもののうち、改修済のものについては、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」及び「CT×SD値(またはq値)」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
(3)「旧基準」との表示のあるもののうち、未改修のものについては、「優先度調査」、「第1次診断」又は「第2次診断」のいずれかが実施されていますので、これらのいずれか該当する欄にそのデータを掲げてあります。
- (1)「優先度調査」は、正確には「耐震化優先度調査」といい、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的として実施するもので、優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることとなっています。「優先度調査」を実施した年度を「年度」欄に、優先度ランクを「ランク」欄に掲げてあります。
(2)「第1次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。「第1次診断」を実施した「年度」及び「Is値」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
(3)「第2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。「第2次診断」を実施した「年度」並びに「Is値」及び「CT×SD値(またはq値)」(後述)を、それぞれの欄に掲げてあります。
- (1)「Is値」(構造耐震指標)は、建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。国土交通省告示等によれば、第1次診断により算定したIs値が0.8以上の場合及び第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合、耐震性がある建物ということになります。
(2)「CT×SD値」は、CT(累積強度指標)とSD(建物形状指標)の積で、Is値が高くてこの値が低い場合は安全としない目安で、0.3以上を安全とします。1.25以上ではIs値が低くても安全とし、0.3未満ではIs値を満足しても安全としません。
(3)「q値」(保有水平耐力に係る指標)は、地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを表すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。
(4)「第2次診断」における「Is値」及び「CT×SD値」の()数値は、本来耐震診断調査結果内容を建築物耐震判定委員会(社団法人滋賀県建築士事務所協会等認定機関)にて判定して頂いた上で掲載すべきところですが、暫定的に耐震診断調査により報告された判定前数値を掲載しております。

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	区分	優先度調査		第1次診断			第2次診断			改修	
		番号	枝番						年度	ランク	年度	Is値	年度	Is値	CT×SD値	年度	Is値	CT×SD値
野洲幼稚園	園舎棟	1	0	昭和55年2月	RC	2	1,568	旧基準	18	4			20	0.93	q=1.0	—	—	—
北野幼稚園	園舎棟	1	1	昭和63年2月	RC	1	657	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	園舎棟	2	0	平成18年3月	S	1	348	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中主幼稚園	園舎棟	11	0	平成14年3月	S	1	3,034	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
篠原幼稚園	園舎棟	5	0	昭和63年2月	S	1	289	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三上幼稚園	園舎棟	2	0	平成14年3月	S	1	898	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
祇王幼稚園	園舎棟	1	0	昭和51年3月	S	1	799	旧基準	18	4			20	0.72	q=2.89	—	—	—
	園舎棟	2	0	平成17年11月	S	1	395	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
野洲小学校	特別教室棟	1	6	昭和52年3月	RC	4	1,008	旧基準	18	3			20	0.508	0.518			
	特別教室棟	1	7	昭和52年4月	RC	4	729	旧基準	18	3			20	0.508	0.518			
	校舎棟	20	0	平成16年5月	RC	4	7,252	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	13	0	昭和53年5月	S	1	1,226	旧基準	18	3			20	(0.190)	(0.150)			
北野小学校	校舎棟	1	0	昭和58年3月	RC	4	5,256	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ELV棟	1	2	平成15年3月	S	3	31	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	2	0	昭和58年3月	S	1	1,190	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中主小学校	普通教室棟	2	0	昭和32年4月	RC	3	2,157	旧基準					改修済			10	0.73	0.76
	校舎棟	13	0	昭和60年3月	RC	4	3,951	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ELV棟	13	2	平成10年12月	S	4	71	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	15	1	昭和61年3月	RC	2	1,049	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
篠原小学校	校舎棟	1	1	昭和32年6月	RC	3	809	旧基準	18	1			20	0.262	0.272			
	校舎棟	1	2	昭和35年3月	RC	2	647	旧基準	18	2			20	0.367	0.397			
	校舎棟	1	3	昭和41年2月	RC	2	527	旧基準	18	2			20	0.367	0.397			
	校舎棟	1	4	昭和41年2月	RC	2	72	旧基準	18	2			20	0.262	0.272			
	特別教室棟	10	0	昭和56年3月	RC	3	1,113	旧基準	18	3			20	0.404	0.516			
	ELV棟	17	0	平成13年11月	S	2	10	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	8	0	昭和54年1月	S	1	1,148	旧基準	18	3			20	(0.230)	(0.180)			
	管理教室棟	1	1	昭和34年3月	RC	3	607	旧基準	18	2			20	0.660	0.730			
三上小学校	管理教室棟	1	2	昭和37年2月	RC	2	662	旧基準	18	2			20	0.660	0.730			
	管理教室棟	1	3	昭和54年8月	RC	2	35	旧基準	18	5			20	0.660	0.730			
	普通特別教室棟	7	1	昭和50年3月	RC	3	982	旧基準	18	2			20	0.460	0.470			
	普通特別教室棟	7	2	昭和51年5月	RC	3	876	旧基準	18	2			20	0.460	0.470			
	渡り廊下	2	0	昭和50年3月	RC	2	39	旧基準	18	2			20	0.900	0.300			
	特別教室棟	9	0	昭和55年3月	RC	3	1,561	旧基準	18	3			20	0.650	0.670			
	屋内運動場	11	0	昭和60年3月	S	1	1,080	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通特別教室棟	10	1	昭和48年3月	RC	4	1,530	旧基準					改修済			9	0.72	0.69
祇王小学校	普通特別教室棟	10	2	昭和48年7月	RC	3	363	旧基準					改修済			9	0.72	0.69
	管理特別教室棟	10	3	昭和48年7月	RC	3	1,435	旧基準					改修済			10	0.72	0.69
	普通特別教室棟	10	4	昭和53年3月	RC	3	1,240	旧基準					改修済			18	0.81	0.83
	普通特別教室棟	10	5	昭和53年4月	RC	3	544	旧基準					改修済			18	0.81	0.83
	管理特別教室棟	10	6	昭和48年7月	RC	3	57	旧基準					改修済			10	0.72	0.69
	ELV棟	18	0	平成19年1月	S	3	33	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	13	0	昭和54年2月	S	1	1,148	旧基準	18	3			20	(0.230)	(0.180)			
	校舎棟	1	0	昭和59年3月	RC	4	6,351	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
野洲北中学校	ELV棟	8	0	平成14年10月	RC	3	54	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	給食配膳棟	9	0	平成19年3月	S	3	115	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	2	0	昭和59年3月	S	2	1,209	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	普通教室棟	1	1	昭和36年1月	RC	3	1,062	旧基準	18	1								
野洲中学校	普通教室棟	1	2	昭和35年5月	RC	4	1,526	旧基準	18	1								
	普通教室棟	1	3	昭和36年1月	RC	3	389	旧基準	18	1								
	特別教室棟	2	1	昭和38年6月	RC	2	802	旧基準					平成21年度取壊済					
	校舎棟	3	1	昭和51年9月	RC	4	2,033	旧基準	18	3			17	0.52	0.53			
	校舎棟	3	2	昭和51年10月	RC	3	908	旧基準	18	2			17	0.37	0.39			
	ELV棟	3	3	平成14年7月	RC	3	24	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	技術教室棟	8	0	昭和51年10月	S	1	353	旧基準		※								
	配膳室棟	9	0	昭和51年10月	S	3	84	旧基準		※								
	渡り廊下	19	0	昭和38年6月	RC	2	80	旧基準					平成21年度取壊済					
	屋内運動場	4	0	昭和38年2月	S	2	1,303	旧基準	18	1			20	0.360	q=0.92			
中主中学校	校舎棟	12	0	昭和58年2月	RC	3	3,525	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	技術教室棟	13	0	昭和58年2月	S	1	255	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	校舎棟	24	0	平成12年3月	RC	3	1,585	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	屋内運動場	16	1	平成5年12月	RC	2	1,146	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 1として扱う
幼稚園についての担当部署は、健康福祉部子ども家庭課となります