

令和4年度-委第44号 野洲市民病院整備地質調査業務委託
溶出量試験結果(4月17日採取)

単位: mg/L

	基準	No. 3地点
カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満
六価クロム化合物	0.05以下	0.01未満
シアン化合物	不検出	不検出(0.1未満)
水銀及びその化合物	0.005以下	0.0005未満
アルキル水銀	不検出	不検出(0.0005未満)
セレン及びその化合物	0.01以下	0.002未満
鉛及びその化合物	0.01以下	0.005未満
砒素及びその化合物	0.01以下	0.005未満
ふっ素及びその化合物	0.8以下	0.45
ほう素及びその化合物	1.0以下	0.03

参考基準: 土壤汚染対策法施行規則別表第2

令和4年度-委第44号 野洲市民病院整備地質調査業務委託
含有量試験結果(4月17日採取)

単位: mg/kg

	基準	No. 3地点
カドミウム及びその化合物	45以下	0.19
六価クロム化合物	250以下	0.5未満
シアン化合物	50以下	2未満
水銀及びその化合物	15以下	0.02未満
セレン及びその化合物	150以下	0.1未満
鉛及びその化合物	150以下	18
砒素及びその化合物	150以下	2
ふっ素及びその化合物	4000以下	3未満
ほう素及びその化合物	4000以下	2.2

参考基準：土壌汚染対策法施行規則別表第5