調　査　名　令和4年度-委第44号 野洲市民病院整備地質調査業務委託

事業・工事名

№1

ボーリングNo

シートNo

ボーリング名	No.1	調査位置	滋賀県野洲市冨波甲			北緯	35° 5' 18.7"
発注機関	市立野洲病院新病院整備課			調査期間	令和 5年 5月 11日 ～ 5年 5月 日	東経	136° 1' 47.8"
調査業者名	株式会社西日本技術コンサルタント 電話（0748-88-2496）	主任技師	村田 淳	現場代理人		ボーリング責任者	三浦 正和
孔口標高	99.50m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°
総掘進長	30.50m	使用機種	試錐機	D0-D	ハンマー落下用具	半自動落下装置	
			エンジン	TF90V-E	ポンプ	BG-3B	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	99.20	0.30	0.30		盛土(舗装)				
1	98.00	1.20	1.50		シルト混じり砂礫				
2	97.25	0.75	2.25		シルト混じり砂				
3	96.50	0.75	3.00		砂混じりシルト				
4	94.80	1.70	4.70		シルト混じり砂				
5					粘土混じりシルト				
6									
7	92.50	2.30	7.00						
	91.90	0.60	7.60		シルト混じり腐植土				
8	91.25	0.65	8.25		腐植土混じりシルト				
9	89.95	1.30	9.55		シルト				
10					砂礫				10m--15m
11									
12									
13									
14									
15	83.80	6.15	15.70						
16	83.25	0.55	16.25		シルト混じり腐植土				
17					シルト				
18	81.50	1.75	18.00		砂礫				
19									
20									18m--25m
21									
22									
23									
24	75.50	6.00	24.00						
	75.15	0.35	24.35		砂				
25	74.25	0.90	25.25		砂礫				
	74.00	0.25	25.50		砂混じりシルト				
26					砂礫				25m--30m
27									
28									
29									
30	69.15	5.00	30.35						
	69.00	0.15	30.50		粘土混じりシルト				

孔内水位(m)／測定月日：5/11 1.50

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量(cm)	N値
1.15	5	7	5	17/30	17
1.45					
2.15	2		1/20	3/30	3
2.45					
3.15	1	1	1	3/30	3
3.45					
4.15	2	2	3	7/30	7
4.45					
5.15	1	1	2	4/30	4
5.45					
6.15	1	1	1	3/30	3
6.45					
7.15	1	2	2	5/30	5
7.45					
8.15	2	2	1	5/30	5
8.45					
9.15	1	1	2	4/30	4
9.45					
10.15	13	17	15	45/30	45
10.45					
11.15	10	11	11	32/30	32
11.45					
12.15	11	11	11	33/30	33
12.45					
13.15	13	16	22	51/30	51
13.45					
14.15	16	20	17	53/30	53
14.45					
15.15	13	10	7	30/30	30
15.45					
16.15	6	2	2	10/30	10
16.45					
17.15	2	3	3	8/30	8
17.45					
18.15	13	24	23/7	60/27	67
18.42	29	31		60/20	90
19.15					
19.35					
20.15	11	13	18	42/30	42
20.45					
21.15	16	19	18	53/30	53
21.45					
22.15	14	19	21	54/30	54
22.45					
23.15	11	14	24	49/30	49
23.45					
24.15	10	10	15	35/30	35
24.45					
25.15	9	3	14	26/30	26
25.45					
26.15	17	18	18	53/30	53
26.45					
27.15	18	20	22	60/30	60
27.45					
28.15	17	17	19	53/30	53
28.45					
29.15	15	12	18	45/30	45
29.45					
30.15	11	11	6	28/30	28
30.45					

N値 30

原位置試験：深度 (m)／試験名および結果

試料採取：深度 (m)／試料番号／採取方法

室内試験（ ）

掘進月日：5/11 5/15 5/16 5/17 5/18