

指定事案説明書

建設工事・建設関連業務委託入札及び契約内容等		
入札方式	随意契約	
種別	建設工事	
件名	南桜水源地送配水流量計更新工事	
場所	野洲市 近江富士 地先	
目的	<p>南桜水源地場内にある送水電磁流量計は、三上山配水池への送水流量を自動制御するために設置していますが、老朽化により動作不良が発生しています。</p> <p>そのため、送水流量を把握することができず、三上山配水池への送水自動運転が不可能となったことから、やむを得ず県水受水量を増加させ、三上山配水池の水位を安定されている状況です。</p> <p>しかしこのことは、水道事業経営の負担となっています。これを解消するため当該流量計の更新を早急に行い、送水ポンプを自動制御させることで円滑な水供給を行う体制を確立し、経営の負担を軽減させるものです。</p> <p>また、送水流量計と同時期に設置された配水流量計についても、今回更新することで将来のリスク要因を解決でき、安価かつ合理的であることから、併せて交換対応を行います。</p>	
概要	<p>事業量および内容</p> <p>管工事 電磁流量計交換 三上山排水池送水用（口径200） 1基 近江富士団地直送用（口径100） 1基</p> <p>フランジチーズ管交換（三上山排水池送水用） 300A×1172L 1本 ※面間調整用</p> <p>フランジ継手材（パッキン・ボルトナット）交換 1式</p> <p>新設流量計調整 1式</p>	
入札参加資格 （随意契約理由）	<p>早急な対応が必要なこと、施行期間中も継続して水供給を行う必要があり南桜水源地場内配管を熟知している必要があること等から、公営企業法施行令第21条の14第1項第5号の規定による随意契約を前提に、現在「水源地電気計装設備保守業務委託」を受注している桐田機工株式会社滋賀営業所を指名する。</p>	
指名業者数	1社	
入札参加業者数	1社	
入札（見積）の経過	<p>令和5年1月12日 契約審査会付議 令和5年1月31日 見積徴取</p>	
担当課	上下水道課	

入札（見積）經過書

[illegible]

当初契約の内容

契約の相手方	桐田機工株式会社 滋賀営業所		
住 所	滋賀県大津市大萱6丁目5-12		
工 期	契約の確定した日 ～ 令和 5 年 3 月 30 日		
契約締結日	令和 5 年 2 月 8 日		
契 約 金 額	4,950,000 円（消費税及び地方消費税を含む）	予 定 価 格 に 対する請負率	97.40%